114年07月法務部矯正署嘉義看守所建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物公共安全檢查	昇降（電梯）設備	消防設備	高低壓電力設備	自來水水塔	空調冰水主機及冷卻水塔	機械停車設備	（污水處理場（含設備）	機關內通行道路	擋土牆（含地錨）	機關內路邊停車場及其遮雨棚	圍牆	
建築物辦理情形	∨	∨	∨	∨	∨	/	/	∨	∨	/	∨	∨	
備註:已完成∨、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /													

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構（主管建築機構）	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署嘉義看守所行政大樓	嘉義縣鹿草鄉信義新村1號	每2年1次	大連建築公共安全檢查公司	嘉義縣政府	113年	112年11月9日至114年11月8日	
2	戒護區（含男所、女所、少觀所及炊場）							
3	宿舍（含多房間職務宿舍、單房間職務宿舍）							
備註:請確實依「**建築物公共安全檢查簽證及申報辦法**」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部矯正署嘉義看守所	嘉義縣鹿草鄉信義新村1號	52B-002398 52B-002397	每月1次	陽機企業社	中華民國昇降設備安全檢查協會	114年11月27日	每月1次	09日	06日	04日	02日	07日	13日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									30日	日	日	日	日	日	
備註:請確實依「**建築物昇降設備設置及檢查管理辦法**」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署嘉義看守所	嘉義縣鹿草鄉信義新村1號	83年嘉建局管字第00189號	17104.18平方公尺	1 年1 次	114	品豪消防企業社	消士證字第2981號	符合	114年5月5日	115年5月5日前	
備註:請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1 次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署嘉義看守所	嘉義縣鹿草鄉信義新村1號	09591573004	南區機電技術顧問股份有限公司	嘉工公電技中字第AL500098-1號	114年06月30日	停電檢驗	合格	■已完成	115年6月30日	每月 1 次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。

承辦人員核章:　　單位主管核章: